



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-444; 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-583-4/21**
Datum: **27.12.2021. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajem „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo – P.J. Kalesija, na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 49/99), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajem „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo - Poslovna jedinica Kalesija, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj: 954/136 K.O. Prnjavor, općina Kalesija.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene projektne i druge dokumentacije, izvršenog uviđaja na objektu i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa urađenom investiciono tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole.
 - 3.2. Skladištenje nafte i naftnih derivata vršiti u dvoplašnim čeličnim podzemnim rezervoarima ukupne zapremine $V=150 \text{ m}^3$ sa pripadajućom armaturom za rukovanje, praćenje i sigurnost rada.
 - 3.3. Korisnik objekta je obavezan redovno vršiti kontrolu međuplašnog prostora rezervoara, njihovo čišćenje kao i kontrolu rada.
 - 3.4. Korisnik poslovnog objekta za sve vrijeme trajanja ove vodne dozvole, mora obezbijediti da se oborinske onečišćene vode sa lokacije predmetne benzinske pumpe nesmetano sakupljaju i odvođe do ugrađenih separatora ulja i naftnih derivata, a zatim preko okna za ispuštaju u kolektor oborinske kanalizacije kojim upravlja JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Kalesija.
 - 3.5. Da se poduzmu sve potrebne mjere kojima bi se obezbijedilo da prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent, zadovolje granične vrijednosti emisije definisane članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20, 96/20).
 - 3.6. Korisnik poslovnog objekta je obavezan da izgrađene objekte, a čija svrha je odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda, redovno održava i koristi na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost, kako bi se zadovoljio

- propisani kvalitet efluenta.
- 3.7. Prikupljanje, odvoz i konačno zbrinjavanje opasnog otpada sa lokacije predmetne benzinske pumpe sa pratećim sadržajima može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru.
 - 3.8. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (materijal za upijanje: piljevina, prikladni adsorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
 - 3.9. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i opasni otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Prilog 1. Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda, tačka 22. te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
 5. U periodu važenja ove vodne dozvole, pravno lice, odnosno korisnik objekta „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo - P.J. Kalesija, je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
 6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do promjene režima površinskih ili podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je obavezan uzroke štete otkloniti, a nastalu štetu nadoknaditi.
 7. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektu predmetne benzinske pumpe obuhvaćenom ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
 8. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
 9. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
 10. Prije isteka važnosti ove vodne dozvole, Investitor, odnosno korisnik objekta je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo se pismenim putem obratilo ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda u recipijent sa lokacije benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajem „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo - Poslovna jedinica Kalesija, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj: 954/136 K.O. Prnjavor, općina Kalesija.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Kopija Rješenja o izmjenama podataka u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, kod subjekta upisa "HOLDINA" d.o.o. Sarajevo, broj: 065-0-Reg-21-003839 od 08.11.2021. godine;
- Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji donesenog od strane Porezne uprave–Kantonalni ured Sarajevo, dana 03.10.2002. godine;

- Kopija Rješenja o okolinskoj dozvoli donesenog od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, broj: 05-23-653/18 dana 03.08.2018. godine;
- Kopija Rješenja o upotrebnoj dozvoli donesenog od strane Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Kalesija, broj: 02/2-1-19-4-2822 dana 23.07.2020. godine;
- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli donesenog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, broj: UP-I/25-3-40-689-6/16 dana 04.01.2017. godine;
- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda benzinske pumpe „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo – P.J Kalesija, urađen od strane „Inspekt-RGH“ d.o.o. Sarajevo, mart 2021. godine;
- Glavni projekat parcijalne rekonstrukcije - hidroinstalacije - vanjske instalacije objekta benzinske stanice „HOLDINA“ – P.J. Kalesija, urađen od strane „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo, juni 2021. godine;
- Izvještaj o reviziji- Glavni projekat parcijalne rekonstrukcije– hidroinstalacija-vanjske instalacije objekta benzinske stanice „HOLDINA“ – P.J. Kalesija, urađen od strane „HYDROCONTROL“ d.o.o. Sarajevo, juni 2021. godine;
- Dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi i administrativnoj taksi.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa odredbama člana 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19, 41/20) izvršen je obilazak predmetne lokacije i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-583-2/21 od 23.12.2021. godine i konstatovano slijedeće:

Predmetna benzinska pumpna stanica sa pratećim sadržajima izgrađena je na zemljištu označenom kao k.č. broj: 954/136 K.O. Prnjavora, općina Kalesija.

U sklopu objekta su smješteni slijedeći sadržaji: trgovina, kancelarija, sanitarni čvor, rezervoari za gorivo, parking i manipulativni prostor. Vodosnabdijevanje objekta se vrši iz gradskog vodovodnog sistema.

Onečišćene oborinske vode koje nastaju na predmetnoj lokaciji se prikupljaju putem linijskih rešetki, slivnika i kanalizacionim cijevima odvođe do ugrađenog separatora ulja i naftnih derivata sa koalescentnim filterom, zatim tako prečišćene vode se preko okna za monitoring prečišćene ispuštaju u kolektor oborinske kanalizacije kojim upravlja JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Kalesija.

Skladištenje nafte i naftnih derivata se vrši u podzemnim čeličnim dvoplašnim rezervoarima ukupnog kapaciteta 150 m³.

Uvidom u ISV AVP Sava utvrđeno je da kanalizacioni sistem kojim upravlja komunalno preduzeće JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Kalesija nema vodnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda i bez obzira na činjenicu što je po projektnoj dokumentaciji predviđeno da se predmetna benzinska stanica priključi na javni kanalizacioni sistem, ista podliježe obavezi ishodovanja vodnih akata u skladu sa članom 110. Zakona o vodama.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku,

uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačkom 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.


Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka: Meho Čaušević, Bsc.ing.građ.

Prilog:

- Glavni projekat parcijalne rekonstrukcije– hidroinstalacija-vanjske instalacije objekta benzinske stanice „HOLDINA“ – P.J. Kalesija, urađen od strane „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo, juni 2021. godine;
- Izvještaj o reviziji- Glavni projekat parcijalne rekonstrukcije – hidroinstalacije-vanjske instalacije objekta benzinske stanice „HOLDINA“ – P.J. Kalesija, urađen od strane „HYDROCONTROL“ d.o.o. Sarajevo, juni 2021. godine;

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović broj 4b, 71000 Sarajevo
- Ⓜ AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava