



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39**  
71000 Sarajevo  
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400  
fax. +387 33 726 423  
e – mail: [info@voda.ba](mailto:info@voda.ba)

Broj: **UP-I/25-3-40-145-9 /20**  
Datum: 09.11.2021. godine

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica «HOLDINA» d.o.o Sarajevo za izmjenu Rješenja vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-145-7/20 od 09.07.2020. godine koja se odnosi na izmjenu kapaciteta i broja rezervoara za skladištenje nafte i naftnih derivata, na osnovu i člana 262. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 49/99) donosi

### **RJEŠENJE o izmjeni rješenja o vodnoj dozvoli**

1. Mijenja se rješenje izdato od strane ove Agencije broj: UP-I/25-3-40-145-7/20 od 09.07.2020. godine u dijelu koji se odnosi na ukupni kapacitet i broj rezervoara za skladištenje nafte i naftnih derivata, odnosno u sljedećim tačkama:
  - **Tačka 2.** se mijenja i glasi:  
«Ukupni raspoloživi kapacitet spremnika za skladištenje nafte i naftnih derivata je 18.250 m<sup>3</sup> i to: četiri nadzemna rezervoara ukupne zapremine 17.300 m<sup>3</sup> (10.000+1.300+2x3.000 m<sup>3</sup>), pet dvoplašnih podzemnih rezervoara ukupne zapremine 500 m<sup>3</sup> (5x100 m<sup>3</sup>) i sedam jednoplašnih podzemnih rezervoara ukupne zapremine 450 m<sup>3</sup> (2x100 i 5x50 m<sup>3</sup>). Jednoplašni podzemni rezervoari su trenutno prazni i konzervirani te se koristi 17.800 m<sup>3</sup> raspoloživih kapaciteta.»
2. **Obrazloženje** na strani 3 zadnji pasus iza prve alineje se dodaju još dvije alineje i one glase:
  - « - pet podzemnih dvoplašnih rezervoara kapaciteta 5x100 m<sup>2</sup>
  - sedam podzemnih jednoplašnih rezervoara kapaciteta 2x100 + 5x50 m<sup>3</sup> »
3. **Obrazloženje** na strani 4 drugi pasus se mijenja i glasi:  
«Skladištenje tečnih naftnih derivata se vrši u: četiri nadzemna rezervoara ukupne zapremine 17.300 m<sup>3</sup> (10.000+1.300+2x3.000 m<sup>3</sup>), pet dvoplašnih podzemnih rezervoara ukupne zapremine 500 m<sup>3</sup> (5x100 m<sup>3</sup>) i sedam jednoplašnih podzemnih rezervoara ukupne zapremine 450 m<sup>3</sup> (2x100 i 5x50 m<sup>3</sup>). Jednoplašni podzemni rezervoari su trenutno prazni i konzervirani.»
4. Ostale odredbe Rješenja broj: UP-I/25-3-40-145-7/20 od 09.07.2020. godine godine ostaju nepromijenjene.

### **Obrazloženje**

Pravno lice «HOLDINA» d.o.o Sarajevo, obratilo se ovoj Agenciji, dana 04.11.2021. godine sa zahtjevom za izmjenu Rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-145-7/20 od 09.07.2020. godine, a koje se odnosi na kapaciteta i broj rezervoara za skladištenje tečnih naftnih derivata.

Uz zahtjevu je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli, broj: UP-I/25-3-40-145-7/20 izdatog 09.07.2020. godine od strane ove Agencije,
- Zapisnik o izvršenoj tlačnoj probi – ispitivanju usisnog cjevovoda, broj 2045/21-SČ urađen 03.09.2021. godine od strane «DELTA PETROL» d.o.o. Kakanj,
- Tablice zapremine za dvoplašne podzemne rezervoare, urađene od strane «DELTA PETROL» d.o.o. Kakanj.

Podnosilac zahtjeva je dao sljedeće obrazloženje:

Prilikom podnošenja zahtjeva izostavljeno je pet dvoplašnih podzemnih rezervoara ukupne zapremine 500 m<sup>3</sup> (5x100 m<sup>3</sup>) i sedam jednoplašnih podzemnih rezervoara ukupne zapremine 450 m<sup>3</sup> (2x100 i 5x50 m<sup>3</sup>). Ukupni kapacitet podzemnih i nadzemnih rezervoara za skladištenje nafte i naftnih derivata skladišta Podlugovi je 18.250 m<sup>3</sup>. Jednoplašni podzemni rezervoari su trenutno prazni i konzervirani.

Uvidom u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju, ovaj organ našao je da je zahtjev podnosioca osnovan.

Uvažavajući obrazloženje podnosioca zahtjeva uz dostavljenu dokumentaciju i uvida u činjenično stanje koje neće dovesti do bilo kakvih promjena na terenu, zahtjevu za traženu izmjenu se može udovoljiti, te je ova Agencija odlučila kao u dispozitivu ovog Rješenja.

U skladu s odredbama člana 262. stav 3. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), ovo rješenje djeluje samo za ubuduće.

#### **POUKA O PRAVNOM LIJEKU**


Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se ulaže putem ove Agencije ili preporučeno u dva originalna primjerka.

Žalba se taksira sa 15,00 KM administrativne takse u biljezima, a po tarifnom broju 3. Tarife federalnih upravnih taksi.

Obrađivač akta:

Roksanda Školjić, dipl.ing.građ.

Po ovlaštenju  
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata

  
Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- HOLDINA d.o.o. Sarajevo,  
ul. Azize Šaćirbegović br.4 b, 71000 Sarajevo
- ☉ AVP Sava, ISV-vodna knjiga
- Sektor 40 – arhiva
- Sektor 50
- Oglasna ploča – AVP Sava