



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-I/25-3-40-232-3/21**
Datum: **23.07.2021. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „MELTAL“ d.o.o. Sarajevo za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog kompleksa za reciklažu metalnih i nemetalnih sirovina, izgrađenog u ulici Bosanski put 215, općina Ilijaš, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine broj 2/98 i 48/99), donosi:

R J E Š E N J E **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu „MELTAL“ d.o.o. Sarajevo daje se vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog kompleksa za reciklažu metalnih i nemetalnih sirovina, izgrađenog u ulici Bosanski put 215, općina Ilijaš, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 203/6, 204/30, 204/31 i 254/1 K.O. Ilijaš Grad (novi premjer), općina Ilijaš.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene projektne i druge dokumentacije, izvršenog uviđaja na lokaciji objekta i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da pravno lice, „MELTAL“ d.o.o. Sarajevo obezbijedi da se sistem za prikupljanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda sa lokacije poslovnog kompleksa za reciklažu metalnih i nemetalnih sirovina, izgrađenog u ulici Bosanski put 215, općina Ilijaš, održava u funkcionalnom stanju i koristi u skladu sa namjenom i uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. U toku važenja ovog Rješenja, korisnik predmetnih objekata je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi kvalitet tehnoloških otpadnih voda, a prije ispuštanja u recipijent, zadovoljio granične vrijednosti u skladu sa članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj: 26/20 i 96/20).
 - 3.3. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa članom 19. stav (4) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne. Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.
 - 3.4. Čišćenje separatora i pratećih elemenata, te odvoz i konačno zbrinjavanje otpadnog mulja i taloga, kao i opasnog otpada sa predmetne lokacije može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru. O načinu i vremenu radova održavanja, odnosno o pražnjenju, odvozu i zbrinjavanju sadržaja separatora ulja i masti, neophodno je voditi službenu evidenciju i arhivu.
 - 3.5. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i ostali otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
 - 3.6. Na predmetnoj lokaciji nije dozvoljeno indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode.
 - 3.7. Da se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša vrši bezbjedno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
 - 3.8. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog rasipanja opasnog otpada i isticanja naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla.

- 3.9. Investitor je obavezan pridržavati se svih mjera i uslova propisanih u saglasnostima i dozvolama, izdatim od strane drugih nadležnih organa, a odnose se na korištenje i zaštitu voda i nisu u suprotnosti sa uslovima iz ove vodne dozvole.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07 - 03/16), Prilog 1., Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
 5. U periodu važenja ove dozvole, Korisnik je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
 6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do šteta ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je dužan uzroke nastalih šteta otkloniti, a nastale štete trećim licima nadoknaditi.
 7. U slučaju izvanrednih situacija, havarijskih onečišćenja i drugih sličnih okolnosti, čime bi bio ugrožen kvalitet podzemnih i površinskih voda, korisnik objekta obavezan je izvijestiti nadležne organe i izvršiti izvanredna postupanja po nalogu nadležnih organa, te o vlastitom trošku uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
 8. Vlasnik, odnosno korisnik objekta nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret.
 9. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
 10. Ova vodna dozvola, shodno članu členu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
 11. Prije isteka važnosti ove dozvole, Investitor je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
 12. Ova vodna dozvola može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev.

O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice „MELTAL“ d.o.o. Sarajevo obratilo se ovoj Agenciji sa zahtjevom od 24.05.2021 godine, za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog kompleksa za reciklažu metalnih i nemetalnih sirovina, izgrađenog u ulici Bosanski put 215, općina Ilijaš, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 203/6, 204/30, 204/31 i 254/1 K.O. Ilijaš Grad (novi premjer), općina Ilijaš.

U provedenom postupku, uz zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli, dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

A. Opšta dokumentacija

- Aktuelni izvod iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-18-0042 od 25.05.2018. godine izdat od strane Općinskog suda u Sarajevu-ovjerena kopija,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji donesenog od strane Porezne uprave - Kantonalni ured Sarajevo, dana 25.06.2004. godine,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, broj: 04/5-1/Iv-17-1-5684-4116/05 od 12.11.2005. godine izdatog od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka,
- Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-728-4/15 od 01.02.2016 godine izdato od strane «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo,
- Ovjerena kopija Rješenja o odobrenju za građenje, broj: 03-23-3105/06 od 07.03.2007. godine, izdatog od strane Službe za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općina Ilijaš-kopija
- Rješenja o urbanističkoj saglasnosti, broj: 03-23-1053/06 od 10.07.2006. godine, izdatog ovjerena kopija

- Ovjerena kopija Rješenja o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom, broj: 05-23-12649/17 III od 23.10.2017. godine, izdatog od strane Ministarstva prostornog uređenje i zaštite okoliša.
- Dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi i administrativnoj taksi,
- Faktura za čišćenje separatora br. 305-12/21 05.07.2021 godine izdata od strane „AIDA-COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo,
- Izvještaj o ispitivanju kvaliteta otpadnih voda broj: 01-2-88-VI/20 od 16.06.2020. godine, urađen od strane ovlaštene laboratorije „ZAGREBINSPEKT“ d.o.o. Mostar.

B. Tehnička dokumentacija

- Glavni projekat –manipulativni prostor poslovno-skladišnog objekta u Ilijašu, urađen od strane pravnog lica „Calupso promet“ d.o.o. Bosanska Krupa, decembar 2006.godine (izvršen uvid prilikom uviđaja),
- Projekat izvedenog stanja-hidroinstalacije i vanjsko uređenje, urađen od strane pravnog lica „Širbegović“ d.o.o. Gračanica,oktobar 2006.godine, (izvršen uvid prilikom uviđaja).

Postupajući po podnesenom zahtjevu, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19 i 41/20), ovaj organ je pokrenuo upravni postupak, te je dana 23.07.2021. godine izvršen pregled predmetne lokacije poslovnog objekta za skladištenje i primarnu preradu sekundarnih sirovina o čemu je sačinjen Zapisnik o uviđaju broj: UP-I/25-3-40-232-2/21.

Na osnovu pregleda projektne dokumentacije i izvršenog uviđaja na predmetnoj lokaciji utvrđeno je sljedeće:

Kompleks za skladištenje, obradu i promet sekundarnih sirovina smješten je na lokalitetu industrijske zone u ulici Bosanski put 215, općina Ilijaš.

Osnovna djelatnost kompanije je reciklaža metalnog otpada a sastoji se od: dopreme i prihvata sekundarnih sirovina, razdvajanje, tretman, privremeno uskladištenje i transport do krajnjeg kupca. Kapacitet proizvodnje je oko 5.000 tona/god.

Kompleks se sastoji od sljedećih objekata: upravna zgrada, nadkriveno skladište, otvoreni prostor za tretman i skladištenje, otvoreni prostor za manipulaciju i skladištenje sa boksovima te druge manipulativne i saobraćajne površine.

Na predmetnoj lokaciji se vrši otkup obojenih metala (aluminij, bakar i legiran metalni otpad i ostalo).

Sve radne, manipulativne i saobraćajne površine su uređene i asfaltirane sa riješenim sistemom odvodnje otpadnih voda.

Oborinske vode sa radnih i manipulativnih površina se sakupljaju posebnim sistemom kanalizacije i odvođe do tipskog separatora ulja i masti sa oknom za monitoring. Prečišćena voda se upušta u lokalni kanalizacioni kolektor koji prolazi kroz predmetnu lokaciju a čiji ispušt je izveden u rijeku Bosnu.

Na predmetnoj lokaciji nema skladištenja nafte i naftnih derivata.

Otpad koji se tretira na predmetnoj lokaciji se u skladu sa posebnim ugovorima ustupa na daljne korištenje trećim licima.

Prilikom uviđaja utvrđeno je da podnosilac zahtjeva održava objekte za prikupljanje, tretman i ispuštanje onečišćenih otpadnih voda (slivnici, rešetke, kanalizaciona mreža, separator ulja i masti, i dr.) te ispunjava i druge uslove date vodnom dozvolom.

Zbrinjavanje opasnog otpada se vrši od strane ovlaštene firme.

Čišćenje separatora se vrši od strane ovlaštene firme „AIDA-COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i

posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka:

Behija Ahmedić, dipl.inž.tehn.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- „MELTAL“ d.o.o. Sarajevo, Bosanski put 215, Ilijaš
- Ⓢ AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava