



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 415
fax. +387 33 726 414
e – mail: info@voda.ba

Broj: UP-1/21-3-40-326-5/23
Datum: **21.08.2023.**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Investitora „ABA“ d.o.o. Travnik, poslovna jedinica Bugojno za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije objekta benzinske crpke i automatske autopraone koja se nalazi u naselju Terzić, općina Bugojno, na osnovu člana 109. stav 1. točka 3. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH, broj 70/06») i člana 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Daje se vodna dozvola Investitoru „ABA“ d.o.o. Travnik, poslovna jedinica Bugojno, za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske crpke i automatske autopraone koja se nalazi u naselju Terzić, općina Bugojno, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 951/1, p.l. br.2913 i k.č.951/1, zk.ul.br.7157, K.O. Bugojno, općina Bugojno.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo na ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske crpke i automatske autopraone, definirane točkom 1. Rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za korištenje vode i ispuštanje otpadnih voda, a za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Kantona Središnja Bosna, u skladu sa članom 139. stav 2. točka 1. i 2. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06).
3. Vodna dozvola se daje na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije, izvršenog uviđaja, utvrđenog činjeničnog stanja i uz slijedeće uvjete:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa njegovom prirodom i namjenom.
 - 3.2. Da korisnik predmetnog objekta, za vrijeme trajanja ove dozvole, osigura da se onečišćene vode sa prometnih, radnih i manipulativnih površina, nesmetano sakupljaju i odvođe do objekta predviđenog za tretman tehnoloških otpadnih voda (separator ulja i masti), a zatim ovako tretirane vode, preko okna za monitoring, ispuštaju u gradsku kanalizaciju kojom gospodari JKP „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno.
 - 3.3. Skladištenje nafte i naftnih derivata vršiti u dvoplašnim, podzemnim spremnicima kapaciteta 120 m³ (2 x 60).
 - 3.4. Skladištenje i pretakanje nafte i naftnih derivata kao i ispitivanje ispravnosti i propusnosti rezervoara za skladištenje goriva vršiti u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH br. 52/14) i propisima iz ove oblasti, a na način da se spriječi dospijevanje nafte i naftnih derivata u podzemne i površinske vode.
 - 3.5. Objekte čija je svrha odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda (separator ulja i masti, slivnici i rešetke, kanalizaciona mreža) treba redovno održavati i koristiti na način koji će osigurati njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.

- 3.6. Prečišćene oborinske vode moraju ostati u maksimalno dopuštenim granicama definiranim članom 14. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20).
- 3.7. Čišćenje i pražnjenje uređaja za tretman otpadnih voda, odnosno separatora ulja i masti može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema posebnom ugovoru.
- Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja taložnika i separatora ulja i masti i izdvojenim naftnim derivatima.
- 3.8. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontroliranog istjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (piljevina, prikladni absorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
- 3.9. Talog iz separatora se ne smije ni privremeno odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
- 3.10. Da se, sukladno propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši sigurno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
- 3.11. Vršiti redovnu kontrolu međuplašnog prostora spremnika, njihovo čišćenje, kao i kontrolu rada.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cijelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove dozvole, investitor odnosno korisnik „ABA“ d.o.o. Travnik, poslovna jedinica Bugojno je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog poslovnog objekta dođe do promjene režima voda, a te promjene uzrokuju šteta ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je dužan uzroke nastalih šteta otkloniti, a nastale štete trećim licima nadoknaditi.
7. Ukoliko uslijed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetne benzinske pumpe obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
8. Ovo rješenje može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta odnosno zaključka.
9. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
10. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06) se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
11. Prije isteka važnosti ove dozvole Investitor „HIFA -BENZ“ d.o.o. Tešanj, dužan je da zatraži izdavanje nove vodne dozvole.

Obrazloženje

Investitor „ABA“ d.o.o. Travnik, poslovna jedinica Bugojno, podnio je zahtjev za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske crpke i automatske autopraone koja se nalazi u naselju Terzić, općina Bugojno, na zemljištu

označenom kao k.č. broj: 951/1, p.l. br.2913 i k.č.951/1, zk.ul.br.7157, K.O. Bugojno, općina Bugojno.

U provedenom postupku uz zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli, dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Kopija Rješenja o registraciji broj: 051-0-Regz-23-000995 od 11.07.2023. izdana od općinskog suda u Travniku,
- Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji od 04.07.2018.godine, izdanog od strane Porezne uprave – Kantonalni ured u Novom Travniku,
- Kopija uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinствeni registar obveznika indirektnih poreza izdano od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, broj: 04/I-17-1-UPJR/1-5550-2/14 od 03.09.2014. godine,
- Kopija uplatnice administrativne takse i po Zaključku o posebnim troškovima,
- Upotrebna dozvola za benzinsku crpku br:05-23-00682-18 od 20.7.2018.god. izdana od Službe za urbanizam, građevinarstvo, geodetsko-katastarske i imovinsko pravne poslove, općine Bugojno,
- Vodna dozvola br: UP-I/25-3-40-1-375-5/18 od 25.07.2018.god. izdana od AVP Sava.
- Glavni projekt izrađen od poduzeća „DOMPROJEKT“ d.o.o. Travnik iz 11/2017.god.,
- Okolišna dozvola br. 05-23-01017-17 od 06.11.2017.god. izdana od Službe za urbanizam, građevinarstvo, geodetsko-katastarske i imovinsko pravne poslove, općine Bugojno,
- Potvrda da je benzinska crpka HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Bugojno priključena na kanalizacioni sustav kojim gospodari „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno br. 612/18 od 09.07.2018.,
- Potvrda o kvaliteti ugrađenog separatora ulja i masti tip BP OLEX 15 M/KF/O/SN, izdana od poduzeća BORPLASTIK d.o.o. Kneževi Vinogradi br. 016/18 od 23.02.2018.,
- Atestna dokumentacija za ugrađene podzemne dvoplašne spremnike za naftu br. 461-01/18 iz 1/18 izdan od „KRIVAJA METALI“ d.o.o. Zavidovići,
- Izvještaj o monitoringu otpadnih voda benzinske pumpe i autopraonice za „ABA“ p.j Bugojno, izrađen od „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, oznake 880/23 iz 6/2023.god..

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), izvršen je obilazak poslovnog objekta i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-1-326--4/23 od 17.08.2023. na kome je konstatirano sljedeće:

Benzinska crpka sastoji se od nadstrešnice s automatima za istakanje goriva, objekta za prodaju sa uredskim prostorom i kafe barom, automatskom autopraonom, manipulativnog prostora koji je potpuno asfaltiran, sustava za odvodnju sa separatorom ulja i masti. Naftni derivati su skladišteni u dva dvoplašna spremnika ukupnog kapaciteta 120 m³ (2 x 60) za koji posjeduju ateste.

Oborinske vode s manipulativnih površina benzinske crpke i automatske autopraone se skupljaju i odvođe do dva tipska separatora ulja i masti (jedan za benzinsku crpku i drugi za autopraonu) sa ispuštom u gradsku kanalizaciju kojom gospodari JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno kojoj je izdana vodna dozvola za ispuštanje otpadnih voda u rijeku Vrbas.

Sanitarne i fekalne vode se direktno upuštaju u gradski kanalizacioni kolektor.

Tehnička dokumentacija Glavni projekt izrađen od poduzeća „DOMPROJEKT“ d.o.o. Travnik.

Čišćenje i održavanje separatora ulja i masti obavlja poduzeće „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj. Ispitivanje kvaliteta i kvantiteta ispuštenih voda se mjeri u kontrolnom šahtu od strane „Inspekt-RGH“ d.o.o. Sarajevo i izvještaj br. 880/23 iz 6/2023., zadovoljava se uvjete propisane Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustav javne kanalizacije (Sl.novine br. 26/20 i 96/20).

Objekt se ne nalazi u vodnom dobru kao i u vodozaštitnim zonama.

Tačka 4. dispozitiva Rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 46/07, 10/14 i 03/16).

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom propisani uslovi u skladu sa članom 116. stav (1), članom 117. Zakona o vodama i članom 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Na osnovu provedenog postupka konstatira se da je podnosilac zahtjeva „ABA“ d.o.o. Travnik, poslovna jedinica Bugojno, ispunio minimum uvjeta za izdavanje vodne dozvole za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije te, je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosiocu zahtjeva je, na ime izdavanja ovog vodnog akta, izvršio uplatu pristojbe iz tar. Br. 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi («Službene novine Federacije BiH», broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradio:

Marko Barić, dipl.ing.grad.

Po ovlaštenju
Rukovodilac Sektora za izdavanje vodnih akata

Hariš Ališehović, dipl. ing.grad.

Dostaviti:

- „ABA“ d.o.o. Travnik, Bosanska 117, Travnik
- AVP, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50.
- Ⓢ Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča-AVP Sava