



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-2-40-187-3/23**
Datum: **19.06.2023. godine**

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo rješavajući po zahtjevu investitora – pravnog lica, „DUZELIĆ“ d.o.o. Cazin, za izdavanje vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda i specifičnih uticaja koji mogu nastati pri aktivnostima na lokaciji površinskog kopa kamenoloma „Ostrožac I“ i „Ostrožac II“, na osnovu člana 139. stav (1) tačka 3. i 10. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 49/99 i 61/22), donosi:

R J E Š E N J E **o vodnoj saglasnosti**

1. Investitoru, „DUZELIĆ“ d.o.o. Cazin, se daje vodna saglasnost za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, oborinskih onečišćenih voda i specifičnih uticaja koji mogu nastati pri aktivnostima na lokaciji površinskog kopa dolomita „Ostrožac I i II“ sa pratećim sadržajima, a na osnovu revidirane projektne dokumentacije:

„Glavni projekt hidroinstalacija za prikupljanje, prečišćavanje, odvodnju i ispuštanje otpadnih voda sa PK dolomita „Ostrožac I“ i „Ostrožac II“, grad Cazin“ urađen od strane „TQM“ d.o.o. Lukavac, maja 2023. godine, pod brojem 10-113/23, revidiran od strane pravnog lica „EUROING“ d.o.o. Bihać, pod brojem REV 12-06/23, juna 2023. godine, u Bihaću.

2. Ova vodna saglasnost se izdaje na određeno vrijeme, sa rokom važenja od 2 (dvije) godine, a odnosi se na ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, oborinskih onečišćenih voda i specifičnih uticaja koji mogu nastati pri aktivnostima na lokaciji kamenoloma sa pratećim sadržajima, postojećeg kamenoloma i proširenja istog, lociranog na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1640, 1646, 1647, 1648, 1638 i 1639 postojeće eksploataciono polje za koje postoji izdata Vodna dozvola od strane AVP Sava Sarajevo, i k.č. broj: 1617/2, 1624, 1625, 1626, 1627, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638 i 1639, K.O. Polje, novo eksploataciono polje, Grad Cazin.
3. Ova vodna saglasnost ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodnih akata za zahvatanje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda, za čije je izdavanje nadležno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, u skladu sa članom 139. stav (2) tačka 1. i 2. Zakona o vodama.
4. Vodna saglasnost se daje na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i pregleda investiciono-tehničke dokumentacije navedene u tački 1. ovog Rješenja, koja čini sastavni dio ovog rješenja, a koja se ovjerena od strane ove Agencije, vraća investitoru na trajno čuvanje i ista će se koristiti u postupku pribavljanja odobrenja za građenje.

Vodna saglasnost se daje pod slijedećim uslovima:

- 4.1. Radove na prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju tehnoloških otpadnih voda sa površina eksploatacionih polja, platoa za pranje mehanizacije, zauljenih oborinskih voda sa internih saobraćajnih površina, oborinskih voda sa platoa za skladištenje frakcija agregata koje mogu da sadrže suspendirane materije, čistih oborinskih voda sa krovova te sanitarnih otpadnih voda izvesti u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom, navedenoj u tački 1. ovog Rješenja.
- 4.2. Od isporučioaca separatora ulja i masti pribaviti garanciju da će parametri kvaliteta prečišćenih voda biti u granicama propisanih vrijednosti, definisanih propisima Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20).
- 4.3. Separator ulja i masti ugraditi i staviti u pogon prema uputstvu proizvođača.
- 4.4. Na odvodnom cjevovodu, neposredno iza separatora ulja i masti te naftnih derivata, izvesti posebno reviziono okno koje će služiti kao okno za uzimanje uzoraka (monitoring okno).

- 4.5. Obezbjediti da kvalitet prečišćene otpadne vode prije ispuštanja iste u prijemnik bude u skladu sa odredbama navedene Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
- 4.6. Izgraditi novi plato za pranje i servisiranje građevinskih strojeva sa odgovarajućim nagibima i slivnom rešetkom i taložnikom za prijem otpadnih voda sa istog te izvede plato za tankovanje, pranje i održavanje vozila.
- 4.7. Prilikom izvođenja radova treba koristiti opremu i mašine koje su tehnički ispravne, bez curenja tečnih goriva, maziva, hidrauličkih ulja i sl.
- 4.8. Obezbjediti da se voda koja se koristi za obaranje prašine na drobiličnom postrojenju slijeva ka taložniku prije ispusta istih u recipijent,
- 4.9. Nabaviti i ugraditi separator ulja i masti kapaciteta 1,5 l/s te na isti dovede otpadne vode sa površine izgrađenog platoa za pretakanje goriva i održavanje vozila,
- 4.10. Izvesti projektovani cjevovod kojim će se, po izgradnji platoa za pranje i servisiranje građevinskih strojeva, iz predviđenog taložnika dovesti otpadne vode na potreban tretman na separator ulja i masti,
- 4.11. Izraditi obodne kanale oko površinskog kopa prema projektnoj dokumentaciji.
- 4.12. Materijal iz iskopa i građevinski otpadni materijal se ne smije privremeno niti trajno odlagati na prostoru vodnog dobra, odnosno u korita i na obale vodotoka.
- 4.13. Tokom izvođenja radova, neophodno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite, kako predmetnim aktivnostima ne bi došlo do nastanka štete ili nepovoljnih posljedica po vode i vodni režim, te postojeće korisnike voda.
- 4.14. Da se opasni materijal i otpad, koji za vrijeme izvođenja radova nastaje na predmetnom lokalitetu, ne smije ni privremeno odlagati na česticu «vodno dobro», prostoru zaštitnih zona izvorišta vode za piće, odnosno u vodotok i na njegove obale.
5. Ukoliko se tokom izvođenja radova i korištenja predmetnog objekta prouzrokuju štetne promjene režima voda i to prouzrokuje štete trećim licima, podnosilac zahtjeva je obavezan otkloniti nastale štete, a procijenjenu štetu nadoknaditi.
6. Po završetku izgradnje sadržaja prema dostavljenoj projektnoj dokumentaciji predmetnog objekta cjelokupnog kamenoloma i uvjeta iz postojeće vodne dozvole, korisnik vodne saglasnosti dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole za ispuštanje otpadnih voda u recipijent. Zahtjev se dostavlja u skladu sa članom 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22),.
7. Ovom Rješenju o vodnoj saglasnosti prestaje valjanost istekom roka od (2) dvije godine od dana pravosnažnosti istog, ukoliko u tom roku ne bude pribavljeno odobrenje za građenje .

O b r a z l o ž e n j e

Investitor, „ĐUZELIĆ“ d.o.o. Cazin, obratio se ovoj Agenciji dana 08.05.2023. godine, zahtjevom za izdavanje vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, oborinskih onečišćenih voda i specifičnih uticaja koji mogu nastati pri aktivnostima na lokaciji površinskog kopa kamenoloma Ostrožac sa pratećim sadržajima.

Uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavljena je slijedeća dokumentacija:

A) Opšta dokumentacija

- Uvjerjenje o poreznoj registraciji, izdano dana 12.11.2002. godine, od strane Federalnog ministarstva finansija - financija, Porezne uprave – Kantonalni ured BIHAĆ, (ovjerena kopija);
- Uvjerjenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost, izdano od strane Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine – Banja Luka, pod brojem 04/1-UPJR/1-4364-2/07, dana 06.07.2007. godine, (ovjerena kopija);
- Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti rudarstva; izdano od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije pod brojem: UP/I 07-18-390/03, dana 11.11.2003. godine, u Sarajevu, (kopija),
- Rješenje kojim se daje Urbanistička saglasnost pravnom licu „Đuzelić“ doo Cazin za proširenje eksploatacionog polja ležišta mineralne sirovine dolomita Ostrožac, izdano pod brojem: 11-19-2617-UP-1/21 od 23.06.2022. godine;
- Ugovor o isporuci vode namjenjene za kamenolom Ostrožac, između JKP „Vodovod“ Cazin i „Đuzelić“ doo Cazin sačinjen dana 24.01.2014. godine pod brojem: 10-3-392/14;

- Izvod iz nacrtu Prostornog plana Općine Cazin broj: 04-19-2543/2020 od 26.02.2020. godine i Izvod iz usvojenog nacrtu prostornog plana Općine Cazin broj: 04-19-2224/21 od 05.08.2020. godine, izdani od strane Službe za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Cazna; sa informacijom;
- Kopija uplatnice upravne pristojbe i federalna administrativna taksa;
- Ovjereneno Rješenje o izmjenama podataka izdato pod brojem:017-0-Reg-22-000589 dana 30.09.2022. godine od strane Općinskog suda u Bihaću;
- Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti, kojim se podnosiocu zahtjeva „ĐUZELIĆ“ d.o.o. Cazin, daje prethodna vodna saglasnost za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične utjecaje na vode sa lokacije površinskog kopa Ostrožac I i II, lociranog u naselju Ostrožac, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1640, 1646, 1647, 1648, 1638 i 1639 postojeće eksploatacione polje za koje postoji izdata Vodna dozvola od strane AVP Sava Sarajevo, i k.č. broj: 1617/2, 1624, 1625, 1626, 1627, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638 i 1639, K.O. Polje, novo eksploatacione polje, Grad Cazin;
- Rješenje kojim se izdaje okolinska dozvola pravnom licu Đuzelić doo Cazin za eksploataciju dolomita na lokalitetu Ostrožac, izdano od strane FMOIT Sarajevo pod brojem: UPI 05/2-19-5-103/20 FM od 28.12.2020. godine;
- Akt pravnog lica Đuzelić doo Cazin o dopuni podneska broj: 01/2-46 od 07.06.2023. godine;
- Kopija ugovora o koncesiji broj KU 064/2022, za eksploataciju dolomita na ležištu „Ostrožac II“ na području grada Cazina, zaključen 16.05.2023. godine između Ministarstva privrede Vlade USK i pravnog lica Đuzelić doo Cazin – broj protokola Vlade USK ministarstvo privrede 06-14-5199-1/2023; (ovjerena kopija)

B) Projektna dokumentacija

- „Glavni projekt hidroinstalacija za prikupljanje, prečišćavanje, odvodnju i ispuštanje otpadnih voda sa PK „Ostrožac I“ i „Ostrožac II“ Grad Cazin, urađen od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju „TQM“ d.o.o. Lukavac, pod brojem: 10-113/23, broj protokola 2814/23, maja 2023. godine, u Lukavcu.
- Izvještaj o reviziji „Glavnog projekta hidroinstalacija za prikupljanje, prečišćavanje, odvodnju i ispuštanje otpadnih voda sa PK „Ostrožac I“ i „Ostrožac II“ Grad Cazin, urađena od strane „Euroing“ d.o.o. Bihać juna 2023. godine u Bihaću pod brojem REV 12-06/23,

Nakon pregleda dokumentacije ustanovljeno je sljedeće:

- Površinski kop - kamenolom Ostrožac I i II za iskop mineralne sirovine dolomita predviđen je sa slijedećim sadržajima: - objekti kontejnerskog tipa za potrebe radnika postavljeni na betonsku ploču, - upravljački objekat na postrojenju separacije, - priručno skladište eksploziva, -procesna oprema odnosno postrojenje za drobljenje i separaciju rude, te mehanizacijom: - hidraulični bager, -utovarivač, -bušuća garnitura, - kamioni, pristupne saobraćajnice i manipulativni prostori, - sistem za prikupljanje, tretman i ispuštanje zauljenih otpadnih voda sa pretakališta goriva i ulja (separator ulja i masti).
- Snabdijevanje vodom za sanitarne potrebe, kao i za tehnološke potrebe (potrebne količine vode za pranje manipulativnog prostora i obaranja i sapiranja prašine na transportnim putevima kamenoloma (1,46 m³/dan). Voda za navedene svrhe će se koristiti priključkom na javni gradski vodovodni sistem.
- Oborinske vode sa krovova će se cijevnim sistemom direktno odvoditi u recipijent – povremeni obližnji potok, koji protiče uz predmetnu lokaciju.
- Onečišćene oborinske vode sa platoa za pretovar u transportna sredstva te tehnološke otpadne vode nastale pranjem radnih mašina, radnih površina te platoa za pranje mehanizacije, će se ispušati u taložnik tehnoloških voda, čiji preliv je izveden u povremeni obližnji potok, nakon tretmana otpadne vode u separatoru ulja i masti.
- Onečišćene oborinske vode sa manipulativnih internih saobraćajnih površina će se kupiti pomoću kanalice i slivnika te sistemom oborinske kanalizacione mreže odvesti do uređaja za tretman – separatora ulja i masti.
- Za prijem sanitarnih otpadnih voda iz sanitarnih prostorija je predviđen septik.

U dokaznom postupku utvrđeno je da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa uslovima iz prethodne vodne saglasnosti, broj: UP-I/25-1-40-181-11/18 od 11.05.2020. godine, izdata od strane ovog organa, te je shodno članu 114. stav (3) Zakona o vodama i člana 7. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata upisivanjem broja i stavljanjem otiska pečata ove Agencije na revidiranu projektnu dokumentaciju:

- „Glavni projekt hidroinstalacija za prikupljanje, prečišćavanje, odvodnju i ispuštanje otpadnih voda sa PK „Ostrožac I“ i „Ostrožac II“ Grad Cazin, urađen od strane Instituta za kvalitet, standardizaciju i

ekologiju „TQM“ d.o.o. Lukavac, pod brojem: 10-113/23, broj protokola 2814/23, maja 2023. godine, u Lukavcu, revidiran od strane „Euroing“ d.o.o. Bihać juna 2023. godine u Bihaću pod brojem REV 12-06/23,

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a u cilju smanjenja negativnih uticaja predmetne gradnje na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom saglasnosti, u dispozitivu ovog rješenja, propisani uslovi koje je potrebno ispuniti tokom izvođenja projektovanih radova, shodno odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu upravne takse u iznosu od 60,00 KM, u skladu sa članom 7. stav 1. tarifni broj 43. Zakona o federalnim upravnim taksama („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/98, 9/08, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Žalba se taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. tarife federalnih upravnih taksi.

Obradivač akta: Fuad Mujagić, dipl. inž.

Prilog: Dokumentacija navedena u tački **B)** obrazloženja rješenja

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl. inž. građ.

Dostaviti:

- „DUZELIĆ“ d.o.o. Cazin, Ostrožac 185, 77 220 Cazin (sa prilogom)
- ☉ AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča –AVP Sava