



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39 a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-444; 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: UP-1/21--3-40-090-3/22
Datum: 22.03.2022. godine

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica «G-Petrol» d.o.o. Sarajevo, za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije benzinske stanice sa pratećim sadržajima „G-Petrol” – Poslovna jedinica «Sarajevo 2», izgrađene u ulici Safeta Zajke 139, općina Novi Grad, Sarajevo, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 49/99), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu «G-Petrol» d.o.o. Sarajevo daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije benzinske stanice sa pratećim sadržajima „G-Petrol” – Poslovna jedinica «Sarajevo 2», izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 1309 K.O. Novo Sarajevo IV (po novom premjeru), što odgovara k.č. broj 2233/7 K.O. Donji Butmir (stari premjer), u ulici Safeta Zajke 139, općina Novi Grad Sarajevo.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene projektne i druge dokumentacije, izvršenog uviđaja na objektu i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa urađenom investiciono tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole.
 - 3.2. Da se skladištenje nafte i naftnih derivata vrši u dvoplašnim čeličnim podzemnim rezervoarima ukupne zapremine $V=160 \text{ m}^3$.
 - 3.3. Skladištenje i pretakanje nafte i naftnih derivata kao i ispitivanje ispravnosti i propusnosti rezervoara za skladištenje goriva vršiti u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH br. 52/14) i propisima iz ove oblasti, a na način da se spriječe dospijevanje nafte i naftnih derivata u podzemne i površinske vode.
 - 3.4. Da se oborinske onečišćene vode sa platoa oko istakališta, saobraćajnih i manipulativnih površina benzinske pumpe prikupljaju sistemom slivnika sa slivnom rešetkom i kanalizacione mreže odvođe do trokomornog betonskog separatora ulja i naftnih derivata, a zatim pumpaju do sabirnog šahta i priključe na kolektor oborinske kanalizacije.
 - 3.5. Da se poduzmu sve potrebne mjere kojima bi se obezbijedilo da prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent, zadovolje granične vrijednosti emisije definisane članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20).
 - 3.6. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržini i načinu izdavanja ovlaštenja («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10,

- 14/3, 26/14, 15/17, 23/17 i 41/20), vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz kontrolnog okna, u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
- 3.7. Da je korisnik poslovnog objekta u obavezi da izgrađene objekte, a čija svrha je odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda, redovno održava i koristi na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost, kako bi se zadovoljio propisani kvalitet efluenta.
 - 3.8. Da prikupljanje, odvoz i konačno zbrinjavanje opasnog otpada sa lokacije predmetne benzinske pumpe sa pratećim sadržajima može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru.
 - 3.9. Da se osiguraju priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (materijal za upijanje: piljevina, prikladni adsorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
 - 3.10. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i opasni otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
 5. U periodu važenja ove vodne dozvole, pravno lice, odnosno korisnik objekta «G-Petrol» – P.J. Sarajevo 2, je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
 6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do promjene režima površinskih ili podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je obavezan uzroke štete otkloniti, a nastalu štetu nadoknaditi.
 7. Ukoliko usljed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetne benzinske pumpe sa pratećim sadržajima obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
 8. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
 9. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
 10. Prije isteka važnosti ove vodne dozvole, Investitor, odnosno korisnik objekta je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

«G-Petrol» d.o.o. Sarajevo se pismenim zahtjevom obratio ovoj Agenciji za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije benzinske stanice sa pratećim sadržajima – Poslovna jedinica «Sarajevo 2», izgrađene na zemljištu označenom sa k.č. broj 1309 K.O. Novo Sarajevo IV (po novom premjeru), što odgovara k.č. broj 2233/7 K.O. Donji Butmir (stari premjer), u ulici Safeta Zajke 139, općina Novi Grad Sarajevo.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija rješenja o izmjenama podataka, broj: 065-0-Reg-21-005008 od 19.01.2022. godine izdatog od općinskog suda u Sarajevu;
- Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji poreznog obveznika „G-Petrol“ d.o.o. Sarajevo izdatoj od Porezne uprave Federacije BiH- -Kantonalni porezni ured Sarajevo, od 08.02.2022.godine;
- Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji poreznog obveznika „G- Petrol“ d.o.o. Sarajevo Poslovna jedinica Sarajevo 2 izdatoj od Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo, od 15.05.2013.godine;
- Punomoć data Ljiljani Čuljak od strane podnosioca zahtjeva da preda zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli;
- Kopija Rješenja urbanističke saglasnosti za dogradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima izdate od strane Općinske službe za urbanizam, stambene i komunalne poslove, Općina Novi Grad, Kanton Sarajevo, broj: 06-23-1671/01 dana 11.09.2001. godine;
- Kopija rješenja o odobrenju za dogradnju broj: 06-23-721/02 od 07.05.2002.godine izdatog od strane Općinske službe za urbanizam, stambene i komunalne poslove, Općina Novi Grad, Kanton Sarajevo;
- Kopija Rješenja o okolinskoj dozvoli, broj: 05-23-18030/17 DŽD od 07.12.2018. godine izdata od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;
- Kopija rješenja o vodnoj dozvoli, broj: UP-I/25-3-40-072-3/17 od 17.03.2017. godine izdata od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo;
- Opći akt o održavanju, korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanja u slučaju kvara;
- Kopija Ugovora o pružanju usluga redovnog prikupljanja, odvoza i odlaganja kućnog otpada sklopljenog sa KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo;
- Kopija ugovora sklopljenog sa „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj za usluge čišćenja separatora i septičkih jama na benzinskim stanicama „G-Petrol“;
- Godišnji izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda iz svih objekata u vlasništvu „G-Petrol“ d.o.o. Sarajevo, urađen od strane „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo, januar 2022. godine;
- Dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa odredbama člana 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19, 41/20) izvršen je obilazak predmetne lokacije i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-090-2/22 dana 21.03.2022. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je slijedeće:

Objekat benzinske pumpe sa pratećim sadržajima je izgrađen u ulici Safeta Zajke 139, općina Novi Grad, Sarajevo. Osnovna djelatnost na benzinskoj stanici je trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, a dopunska djelatnost je prodaja autokozmetike i različitih prehrambenih proizvoda.

Na predmetnoj lokaciji nastaju oborinske onečišćene vode na manipulativnim, saobraćajnim i parking površinama koje se prikupljaju sistemom slivnika i linijskih kanala i kanalizacionim cijevima odvođe do betonskog trokomornog separatora. Nakon tretmana u separatoru, prečišćene vode se pumpaju u sabirni šaht i priključuju na javni kanalizacioni sistem, kojim upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Skladištenje nafte i naftnih derivata se vrši u podzemnim čeličnim dvoplašnim rezervoarima ukupnog kapaciteta 160 m³.

Za predmetni objekat je pribavljena i okolinska dozvola od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom, u tački 3. dispozitiva rješenja, propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) i člana 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva ispunio minimum uslova za izdavanje Rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu pristojbu u iznosu od 70 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).


Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka: Aida Bezdrob, dipl.ing.građ.

**Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za
izdavanje vodnih akata**


Haris Ališehović, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

- «G-Petrol» d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 139, 71 000 Sarajevo
- ⊙ AVP Sava, ISV-vodna knjiga
- Org.jed. 50
- Org.jed. 40-arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava