



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 413
fax: +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: UP-1/21-3-40-180-5/23
Datum: 25.09.2023. god.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Investitora „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Bugojno za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske crpke koja se nalazi u ul. 307. motorizovane brigade, općina Bugojno, na osnovu člana 109. stav 1. točka 13. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH, broj 70/06») i člana 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Daje se vodna dozvola Investitoru „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Bugojno, za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske crpke koja se nalazi u ul. 307. motorizovane brigade, općina Bugojno, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1546/10, K.O. Crniče, općina Bugojno.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo na ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske crpke, definirane točkom 1. Rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za korištenje vode i ispuštanje otpadnih voda, a za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Kantona Središnja Bosna, u skladu sa članom 139. stav 2. točka 1. i 2. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06).
3. Vodna dozvola se daje na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije, izvršenog uviđaja, utvrđenog činjeničnog stanja i uz slijedeće uvjete:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa njegovom prirodom i namjenom.
 - 3.2. Da korisnik predmetnog objekta, za vrijeme trajanja ove dozvole, osigura da se onečišćene vode sa prometnih, radnih i manipulativnih površina, nesmetano sakupljaju i odvođe do objekta predviđenog za tretman tehnoloških otpadnih voda (separator ulja i masti), a zatim ovako tretirane vode, preko okna za monitoring, ispuštaju u gradsku kanalizaciju kojom gospodari JKP „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno.
 - 3.3. Da se skladištenje nafte i naftnih derivata vrši u dvoplašnim, podzemnim spremnicima kapaciteta 160 m³ (80+20+10+50).
 - 3.4. Objekte čija je svrha odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda (separator ulja i masti, slivnici i rešetke, kanalizaciona mreža) treba redovno održavati i koristiti na način koji će osigurati njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
 - 3.5. Prečišćene oborinske vode moraju ostati u maksimalno dopuštenim granicama definiranim članom 14. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20).
 - 3.6. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20, 96/20). Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.

- Izveštaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10, 14/3, 26/14, 15/17, 23/17 i 41/20).
- 3.7. Čišćenje i pražnjenje uređaja za tretman otpadnih voda, odnosno separatora ulja i masti može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema posebnom ugovoru. Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja taložnika i separatora ulja i masti i izdvojenim naftnim derivatima.
 - 3.8. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontroliranog istjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (piljevina, prikladni absorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
 - 3.9. Talog iz separatora se ne smije ni privremeno odlagati na česticu „vodno dobro“, odnosno u vodotoke i na njegove obale.
 - 3.10. Da se, sukladno propisima iz oblasti zaštite okoliša, vrši sigurno skladištenje i postupanje sa opasnim materijama i otpadom nastalim na predmetnom lokalitetu (adekvatnim mjerama onemogućujući bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode).
 - 3.11. Vršiti redovnu kontrolu međuplašnog prostora spremnika, njihovo čišćenje, kao i kontrolu rada.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cijelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
 5. U periodu važenja ove dozvole, investitor odnosno korisnik „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Bugojno je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
 6. Ukoliko radom predmetnog poslovnog objekta dođe do promjene režima voda, a te promjene uzrokuju šteta ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je dužan uzroke nastalih šteta otkloniti, a nastale štete trećim licima nadoknaditi.
 7. Ukoliko uslijed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na objektima predmetne benzinske pumpe obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
 8. Ovo rješenje može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta odnosno zaključka.
 9. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
 10. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06) se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godine od dana izdavanja ovog rješenja.
 11. Prije isteka važnosti ove dozvole Investitor „HIFA -BENZ“ d.o.o. Tešanj, dužan je da zatraži izdavanje nove vodne dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Bugojno, podnio je zahtjev za izdavanje vodne dozvole za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije objekta benzinske crpke koja se nalazi u ul. 307. motorizovane brigade, općina Bugojno, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1546/10, K.O. Crniče, općina Bugojno.

U provedenom postupku uz zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli, dostavljena je slijedeća dokumentacija:

- Kopija Rješenja o registraciji broj: 065-RegZ-23-004031 od 19.04.2023. izdana od općinskog suda u Sarajevu.
- Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji, od 23.02.2005.godine, izdanog od strane Porezne uprave – Kantonalni ured u Sarajevu,
- Kopija uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinствeni registar obveznika indirektnih poreza izdano od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, broj: 04/I-UPJR/1-3511-2/08 od 20.05.2008. godine.
- Kopija uplatnice administrativne takse i po Zaključku o posebnim troškovima,
- Upotrebna dozvola za benzinsku crpku br:05-23-002059-2008 od 9.1.2009.god.izdana od Službe za urbanizam, građevinarstvo, geodetsko-katastarske i imovinsko pravne poslove, općine Bugojno.
- Vodna dozvola br: UP-I/25-3-40-302-5/18 od 18.07.2018.god. izdana od AVP Sava.
- Glavni projekt izrađen od poduzeća „IBIS“ d.o.o. Zavidovići iz 3/2013.god..
- Glavni projekt za izgradnju benzinske crpke izrađen od poduzeća ARHITEKT d.o.o. Zenica , oznake A-43/08 od 6/2008..
- Izvješće o ispitivanju kvaliteta tehnoloških otpadnih voda izrađen od „ Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo br.383/23 od 3/2023.
- Vodna dozvola br. 04-21-17/20 od 27.02.2020.god. izdana od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnja Bosna.
- Potvrda da je benzinska crpka HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Bugojno priključena na kanalizacioni sustav kojim gospodari „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno.
- Ugovor o održavanju i čišćenju separatora ulja i masti s poduzećem „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj.
- Atestna dokumentacija na ugrađene dvoplašne spremnike za naftne derivate, kapaciteta $V=80\text{ m}^3$ (50+10+20) izrađenih od „KRIVAJA METALI“ d.o.o Zavidovići, br. 07-67/08 od 20.8.2008.god..
- Atestna dokumentacija na ugrađene dvoplašne spremnike za naftne derivate, kapaciteta $V=80\text{ m}^3$ izrađenih od „KRIVAJA METALI“ d.o.o Zavidovići, br. 07-66/08 od 19.8.2008.god..

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), izvršen je obilazak poslovnog objekta i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-180--4/23 od 06.07.2023. na kome je konstatirano sljedeće: Benzinska crpka sastoji se od nadstrešnice s automatima za istakanje goriva, objekta za prodaju i uredski prostor, manipulativnog prostora koji je potpuno asfaltiran, sustava za odvodnju sa separatorom ulja i masti.

Naftni derivati su skladišteni u dva dvoplašna spremnika ukupnog kapaciteta 160 m^3 (80+20+10+50) za koji posjeduju atestnu dokumentaciju.

Oborinske vode s manipulativnih površina se skupljaju i odvođe do tipskog separatora ulja i masti sa ispuštom u gradsku kanalizaciju kojom gospodari JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno.

Sanitarne i fekalne vode se direktno upuštaju u gradski kanalizacioni kolektor.

Tehnička dokumentacija Glavni projekt izrađen od poduzeća „IBIS“ d.o.o. Zavidovići i poduzeća ARHITEKT d.o.o. Zenica u kojoj je obrađena faza prikupljanja i tretmana onečišćenih, oborinskih voda.

Čišćenje i održavanje separatora ulja i masti obavlja poduzeće „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj.

Ispitivanje kvaliteta i kvantiteta ispuštenih voda se mjeri u kontrolnom šahu od strane „Inspekt-RGH“ d.o.o. Sarajevo i izvještaj br. 383/23 od 3/2023., zadovoljava se uvjete propisane Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustav javne kanalizacije (Sl.novine br. 26/20 i 96/20). Objekt se ne nalazi u vodnom dobru kao i u vodozaštitnim zonama.

Točka 4. dispozitiva Rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na

osnovu opšte i posebnih vodnih naknada i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 46/07, 10/14 i 03/16).

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom propisani uslovi u skladu sa članom 116. stav (1), članom 117. Zakona o vodama i članom 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Na osnovu provedenog postupka konstatira se da je podnosilac zahtjeva „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Bugojno, ispunio minimum uvjeta za izdavanje vodne dozvole za ispuštanjem oborinskih, onečišćenih voda sa lokacije te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosiocu zahtjeva je, na ime izdavanja ovog vodnog akta, izvršio uplatu pristojbe iz tar. Br. 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarife federalnih upravnih pristojbi («Službene novine Federacije BiH», broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka:

Marko Barić, dipl.ing.grad.

Po ovlaštenju
Rukovodilac Sektora za izdavanje vodnih akata

Alisehović
Haris Alisehović, dipl. ing.grad.

Dostaviti:

- „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, Vogošća
- AVP, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50.
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča-AVP Sava