

1. Daje se vodna dozvola podnosiocu zahitjeva JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla za aktivnosti na zahvatanju vode na izvoristu "Stupari", općina Kiadanji iz 4 (četiri) vodozahvatna objekta i to:

Izvoršte "7 Vrela" - min. kapacitet 80 l/s, max. kapacitet 120 l/s,
 Izvoršte "Tarevčica" - min. kapacitet 23 l/s, max. kapacitet 140 l/s,
 Izvoršte "Zatoča 1" - min. kapacitet 50 l/s, max. kapacitet 90 l/s,
 Izvoršte "Zatoča 2" - min. kapacitet 30 l/s, max. kapacitet 50 l/s,
 u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina vode za piće stanovništva i privrede koje se vodom snabdijeva putem javnog vodoovodnog sistema, na području Gradova Tuzla, Lukavac i Živinice.

2. Vodna dozvola se daje na osnovu dostavljene dokumentacije, izvršenog uviđaja na objektima, utvrđenog činjeničnog stanja i uz sljedeće uslove:

2.1. Da korisnik predmetnih vodozahvatnih objekata iste održava u funkcionalnom stanju i koristi u skladu sa njihovom prirodom i namjenom, te u skladu sa uslovima iz ove vodne dozvole.

2.2. Da korisnik vodocrpilišta u cilju kontrole, evidencije i plaćanja količina zahvaćene vode vrši mjerenje iste, a što se u ovom trenutku obezbjeđuje putem mjeraca koji su ugrađeni na odvodnim cjelovodima na distributivnoj mreži, Promag 50 W DN 250, serijski broj: 760647190000 i Promag 50 W DN 400, serijski broj: 760655190000. Evidenciju o mjerenjima zahvaćenih količina vode vršiti u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije i dostavljajući podatka o količinama zahvaćene vode ("Službene novine Federacije BiH" br. 83/08).

2.3. Da obezbijedi tehničku ispravnost ugrađenih mjernih uređaja za evidentiranje zahvaćenih količina vode, opreme na postrojenju za tretman vode kao i na objektima verifikaciji mjerača protoke u skladu sa propisima o mjernim uređajima.

2.4. Da se uredno vodi dnevnik rada u koji će se unositi podaci o postupku tretmana vode i potrošnji svih hemikalija.

2.5. Da se vrši stalna dezinfekcija vode kloriranjem kao i kontrola rezidualnog klora u gradskoj-distributivnoj mreži, a u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH", 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).

o vodnoj dozvoli

RJEŠENJE

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, rješavajući po zahtjevu JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla za izdavanje vodne dozvole za zahvatanje vode sa izvoršta "Stupari", općina Kiadanji iz 4 (četiri) vodozahvatna objekta, u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina vode za piće stanovništva i privrede koje se vodom snabdijeva putem javnog vodoovodnog sistema, na području Gradova Tuzla, Lukavac i Živinice, na osnovu člana 139. stav (1) tačka 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 49/99), donosi

Datum: 07.07.2022. godine

Broj: UP-1/21-3-40-267-6/22

Adresa: Ul. Hamdije Čemerica 39

71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
 fax. +387 33 726 423
 e – mail: info@voda.ba



- 2.6. Korisnik je dužan vršiti redovnu kontrolu uskladištenih hemikalija i obezbijediti takve uslove koji će spriječiti zagadenje površinskih i podzemnih voda uskladištenim materijama, odnosno, obezbijediti moguće isticanje hlora i drugih komponenti iz objekata i iz posuda, odgovarajućim tankvanama. Takođe je dužan obezbijediti adekvatan apsorberent za prikupljanje hemikalija u slučaju incidentnog izlivanja.
- 2.7. Da korisnik predmetnih objekata osigura stalni i sistemski pregled vode i preduzme mjere za osiguranje zdravstveno ispravne vode za piće, u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
- 2.8. Da kontrolu ispitivanja kvaliteta vode za potrebe vodopsnabdijevanja vodom za piće stanovništva mogu vršiti samo ovlaštene laboratorije, u skladu sa članom 48 stav 3. Zakona o vodama.
- 2.9. Da ukoliko se redovnim ili vanrednim analizama kvaliteta vode utvrdi da ista ne zadovoljava uslove propisane važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, vodovodni sistem treba da se isključi iz upotrebe, odnosno da se blagovremeno i na adekvatan način obavijeste krajnji potrošači da voda nije za piće.
- 2.10. Da se stalno sprovede mjere o zaštiti izvorišta po Odluci o uspostavljanju i održavanju zaštićenih zona izvorišta "Tarevćica", "Zatoča" i "7 Vrela" donesenoj od strane Skupštine opštine Kladanj, broj 04-338-1/87 od 26.12.1986. godine.
- 2.11. Da se u vrijeme trajanja ove vodne dozvole postojeća Odluka o uspostavljanju i održavanju zaštićenih zona izvorišta "Tarevćica", "Zatoča" i "7 Vrela" (Skupština opštine Kladanj, broj 04-338-1/87 od 26.12.1986. godine), uskladi sa zahtjevima iz "Pravilnika o načinu utrdivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštićenih mjera za izvorišta vode za javno vodopsnabdijevanje stanovništva ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/12), "Tarevćica", "Zatoča 1" i "Zatoča 2" izvorišta "Stupar" potrebno je održavati što znači da je ovaj prostor potrebno kositi, uklanjati samoniklo šibije i grmlje i isti obezbijediti i drugim mjerama fizičke zaštite i osiguranja, a što prvenstveno uključuje sluzbu fizičkog obezbjeđenja na izvorištu (povremeni obilazak ili stalna posada), te alarm i druge mjere zaštite, ukoliko se to ocijeni potrebnim.
3. Korisnik objekata treba da u cilju kontrole, evidencije i plaćanja količina zahvaćene vode vrši kontinuirano mjerenje količina zahvaćene vode i podatke o tim mjerenjima unosi u knjigu evidencije o količinama zahvaćene vode. Korisnik objekata je obavezan vršiti plaćanje posebne vodne naknade u skladu sa članom 170 stav 1. tačka 1. alineja 1. Zakona o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebni vodnih naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/07, 10/14 i 03/16).
4. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista se mogu izmjeniti u zakonom propisanim slučajevima.
5. Ukoliko prilikom upotrebe vodozahvatnih objekata koji su obuhvaćeni ovom vodom dozvolom dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekata je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
6. U ovoj upravnoj stvari plaćene su sve upravne pristojbe.
7. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) se daje sa rokom važenja od pet godina od pravosnažnosti ovog rješenja.
8. Prije isteka važnosti ove dozvole korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
9. Za izgradnju novih ili rekonstrukciju ili uklijanjanje postojećih objekata te promjenu uslova zahvatnja vode na vodocrpilištu "Stupar", ako bi se time uticalo na promjenu kvaliteta i kvantiteta voda, odnosno ako se time mogu trajno, povremeno ili privremeno prouzrokovati

promjene u režimu voda, korisnik predmetnih objekata je dužan pribaviti vodne akte (prethodnu vodnu saglasnost, vodnu saglasnost i vodnu dozvolu).
10. Ovo Rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko nastupe okolnosti iz člana 130. stav (1) Zakona o vodama.

Obrazloženje

JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla obratio se ovoj Agenciji sa zahtjevom za izdavanje Rješenja o vodnoj dozvoli za aktivnosti zahvatanja vode sa izvorišta "Stupari", općina Kladanj iz 4 (četiri) vodozahvatna objekata: "7 Vrela" (min. kapacitet 80 l/s, max. kapacitet 120 l/s), "Tarevčica" (min. kapacitet 23 l/s, max. kapacitet 140 l/s), "Zatoča 1" (min. kapacitet 50 l/s, max. kapacitet 90 l/s), "Zatoča 2" (min. kapacitet 30 l/s, max. kapacitet 50 l/s), u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina vode za piće stanovništva i privrede koje se vodom snabdijeva putem javnog vodovodnog sistema, na području Gradova Tuzla, Lukavac i Zivinice U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:

- Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od strane Općinskog suda u Tuzli – ovjereni kopija,
- Ujerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, broj: 04/1-17-1-UPJR/1-1214-2/16 od 29.03.2016. godine izdato od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka – ovjereni kopija,
- Ujerenje o poreznoj registraciji od 16.02.2016. godine izdato od strane Kantonalnog poreznog ureda Tuzla – kopija,
- Rješenje o vodnoj dozvoli, broj: UP-1/25-3-40-444-5/17 od 25.07.2017. godine izdato od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo – kopija,
- Pravlilik o održavanju, korištenju i osmatranju objekata i opreme izvorišta "7 Vrela", "Tarevčica" i "Zatoča" (plan pogona i održavanja), Ru.8.5-02-01 oktobar 2019. godine urađen od strane JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla,
- Ugovor o koncesiji za korištenje izvorišta "Sedam vrela", "Zatoča 1", "Zatoča 2" i "Tarevčica" u Stuparima, općina Kladanj, "Toplica" i "Sprečko polje", općina Zivinice u javnom sistemu vodosnabdijevanja Tuzle, broj: 5622/16 od 21.06.2016. godine potpisan sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona – kopija,
- Odluka o dodjeli koncesije za korištenje izvorišta "Sedam vrela", "Zatoča 1", "Zatoča 2" i "Tarevčica" u Stuparima, općina Kladanj, "Toplica" i "Sprečko polje", općina Zivinice, broj: 02/1-25-9346-7/15 od 23.11.2015. godine donesena od strane Vlade Tuzlanskog kantona – kopija,
- Ovjerenica/Ujerenje broj: 008/754/19 za ugrađeni mjerni uređaj Promag 50 W DN 250, serijski broj: 760647190000 izdat od strane Zavoda za mjerenje – kopija,
- Ovjerenica/Ujerenje broj: 009/754/19 za ugrađeni mjerni uređaj Promag 50 W DN 400, serijski broj: 760655190000 izdat od strane Zavoda za mjerenje – kopija,
- Pumomoćje od 15.06.2022. godine izdato od strane JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla,

- Akt JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla- Dostava Elaboraata zaštite izvorišta za zahvatanje vode sa izvorišta "Stupari", općina Kladanj Općinskom vijeću Kladanj, broj: 1419/20 od 20.03.2020. godine – kopija,
- Akt Službe za finansije, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj općine Kladanj, broj: 03/1-25-1258/19 od 07.08.2019 godine upućen JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla- kopija,
- Zahtjev za potvrđivanje Odluke o uspostavljanju i održavanju zaštitnih zona na izvorištima "Tarevčica", "Zatoča" i "7. Vrela" br. 04-338-1/87 od 26.12.1986. godine upućen Općinskom vijeću Kladanj – kopija,
- Odluka o uspostavljanju i održavanju zaštitnih zona izvorišta "Tarevčica", "Zatoča" i "7 Vrela" donesena od strane Skupštine opštine Kladanj, broj 04-338-1/87 od 26.12.1986. godine – kopija,

- Rezultati fizičko-hemijskog i mikrobiološkog pregleda vode, broj: 548/22, 924/22 od 21.06.2022., broj: 726/22, 1146/22 od 27.07.2021., broj: 825/22, 1306/22 od 24.08.2021., broj: 874/22, 1385/22 od 07.09.2021., broj: 1046/22, 1666/22 od 25.10.2021., broj: 1116/22, 1777/22 od 16.11.2021., broj: 1249/22, 2009/22 od 28.12.2021., broj: 523/22, 882/22, 522/22, 885/22, 524/22, 883/22, 525/22, 894/22, od 14.06.2022., broj: 439/22, 738/22, 438/22, 741/22, 440/22, 739/22, 441/22, 740/22 od 17.05.2022., broj: 327/22, 546/22, 330/22, 549/22, 328/22, 547/22, 329/22, 548/22 od 12.04.2022., broj: 234/22, 390/22, 233/22, 393/22, 235/22, 391/22, 236/22, 392/22, 138/22, 234/22, 137/22, 237/22, 139/22, 235/22, 140/22, 236/22 od 15.02.2022., broj: 46/22, 82/02, 45/22, 81/22, 44/22, 84/22, 47/22, 83/22 od 18.01.2022. godine urađeni od strane JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla – kopije,
- Dokaz o uplaćenju federalnoj upravnoj pristojbi na zahtjev Nakon izvršenog uvida u dostavljenu zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljene potrebni priloz, te je ovaj organ u skladu sa odredbama zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.
- Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav 5. i 6. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine Federacije BiH" broj 31/15, 55/19, 41/20), izvršen je uvidaj na terenu i tom prilikom sačinjen Zapisnik o izvršenom uvidaju broj: UP-1/21-3-40-267-4/22 od 23.06.2022. godine.
- Na osnovu dostavljene dokumentacije, izvršenog uvida na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:
 - Vodocrpilište "Stupari" sastoji se od četiri zahvata (kaptaze), locirane na izdvojenim dijelovima akvifera trijaskih krečnjaka, izdvojenim po funkciji hranjenja i dreniranja i to: izvor "Tarevćica", izvor "Zatoča 1", "Zatoča 2" i izvor "7 Vrela" i isti su pod ingerencijom JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla.
 - Ovi izvori se javljaju u izdvojenim olistoiitskim masama karstifikovanih trijaskih krečnjaka, uslovljeni praznjenjem akvifera na kontaktu sa nepropusnom podinom od jurske vulkanogeno sedimentne formacije (ofiolitski melanz).
 - Propusnost krečnjaka je heterogena, ovisno o dubini karstifikacije i tektonske predisponiranosti, pa su i mehanizmi pojave pojedinih izvora različiti, zavisno od ovih faktora, a mogu se uočiti dva tipa:
 - izvori malih promjena kapaciteta, formiraju se iz dubljih dijelova akvifera, sa izraženim bočnim barijerama i duboko spuštenom nepropusnom podinom (Zatoča, Sedam vrela),
 - izvori izrazitih promjena kapaciteta, na plitkim dijelovima akvifera, sa strmim i izdignutim bočnim barijerama i koncentrisanim tokovima praznjenja (Tarevćica).
 - Vodozahvat "Sedam vrela" se nalazi neposredno uz kortu rijeke Gostelje i uz magistralni put Tuzla-Sarajevo. Nekada razbijeno izvorište sa većim brojem vrela u kortu rijeke, javlja se iz crvenkastih masivnih krečnjaka čija nepropusna podina je spuštена preko 60 m ispod kote isticanja izvora. Izvedenom kaptazom ova vrela su većim dijelom zahvaćena. Minimalne promjene kapaciteta od 98-106 l/s, do oko 200 l/s u maksimumu, ukazuju na značajnije rasprostranije krečnjaka u zaleđu, iako se na površini oni pojavljuju u relativno uskoj zoni, ograničeni naslagama melanza.
 - Vodozahvat "Zatoča" se sastoji od 2 kaptazna objekta, od kojih je jedan (Zatoča 1) urađen 1910. godine, a drugi (Zatoča 2) 1962. godine. Prvi je kapaciteta oko 30 l/s, gravitaciono-kontaktnog tipa, tektonski uslovljen. Drugi je uzlaznog tipa, čine ga 5 manjih izvora, prosječne izdašnosti takode oko 30 l/s. Sliv Zatoče zahvata površinu od oko 45 km², sa vrlo izraženom morfologijom usječenih potčnih dolina i strmih krečnjačkih padina. Potok Zatoča nastaje od Brdijejskog i Mladovskog potoka u području sliva sa ofiolitskom podlogom, a od ušća sa Brioškim potokom (oko 1,5 km uzvodno od kaptaze) teče po krečnjačkoj podlozi sa izraženom zonom poniranja duž toka.
 - Vodozahvat "Tarevćica" je izgrađen na istoimenom izvoru, koji drenira sliv od oko 15 km². Izvor je prelivno gravitacionog tipa, sa vrlo malim retnzionim mogućnostima. Izdašnost

izvora varira od 18-21 l/s u minimumu, do 640 l/s u maksimumu. Prihranjivanje izvora vrši se, osim infiltracijom oborina i koncentrisanim dotokom iz hipsometrijski više ležećih povremenih ponora u kortu Dubokog potoka, u hidrološkom maksimumu.

- Mjeraci protoka za izvorišta: "Tarevćica", "Zatoča 1", "Zatoča 2" i "7 Vrela" se nalaze u krugu objekta postrojenja Stupari i to na mjestu na ulazu u postrojenje za tretman vode i na odvodnim cjevovodima na distributivnoj mreži.
- Praćenje kvaliteta vode kontinuirano radi laboratorija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Tuzla, a periodične analize vrši Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (cca 4x godišnje - sezonski).
- Za izvorišta "Stupari" urađeni su Pravitnik o održavanju, korištenju i osmatranju objekata i opreme izvorišta "7 Vrela", "Tarevćica", "Zatoča 1" i "Zatoča 2" (Plan pogona i održavanja), J.K.P. "Vodovod i kanalizacija" Tuzla, 2019. godina.
- Prva zaštitna zona izvorišta "Tarevćica", "Zatoča 1", "Zatoča 2" i "7 Vrela" je ogradena. Druga zaštitna zona je ogradena ili je prirodna prepreka - barijera u vidu stijene ili kosine. Na kaptazama u tehničkom smislu nije došlo do bilo kakvih promjena (dogradnja sistema, promjena kapaciteta ...).
- Voda iz vrela "Tarevćica", "Zatoča 1" i "Zatoča 2" dotiču cjevovodima \varnothing 250 i \varnothing 400 mm, gravitaciono na postrojenje za tretman pitkih voda "Stupari". Voda sa izvorišta "7 Vrela" se pumpnim postrojenjem, putem cjevovoda pod pritiskom, \varnothing 350 odvodi na postrojenje za tretman pitke vode "Stupari".
- Odluka o uspostavljanju i održavanju zaštitnih zona za izvorišta "Tarevćica", "Zatoča 1", "Zatoča 2" i "7 Vrela", općina Kladanj, nije u skladu sa odredbama "Pravitnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zone sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva" ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/12). Investitor je pokrenuo aktivnost tj. općinskom Vijeću Kladanja je podnio zahtjev za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta iste. Elaborat o zaštiti izvorišta u skladu sa odredbama Pravitnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zone sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/12) urađeni su od strane TZI d.o.o. Sarajevo, a reviziju projektno dokumentacije izvršio je "Atrius projekt" d.o.o. Zivinice.
- U prethodnom periodu, od izdavanja rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-1/25-3-40-444-5/17 od 25.07.2017. godine, pravno lice nije vršilo dogradnju i/ili izmjenu sistema načina zahvatanja pitke podzemne vode.
- Realizovane su izmjene vrste cijevnog materijala-distribucionog cjevovoda ka krajnjim potrošačima. U toku su aktivnosti na tehničkom prijemnom izgrađenom/zamjenjenom distributivnog cjevovoda.
- Na osnovu dostavljene dokumentacije i uvida u izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i vodni režim, propisani uslovi u skladu sa Zakonom o vodama, Pravitnikom o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata te odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
- Podnosilac zahtjeva JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla je dužan da u skladu sa članom 44. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 9/10 i 14/10) izradi i dostavi na reviziju Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemnih voda u istražnom, odnosno eksploatacijskom polju.
- Na osnovu provedenog postupka, a prema članu 17. stav 1. i 2. Zakona o vodama, u svrhu ostvarivanja prava na vodu drugim korisnicima kao i održivog korištenja voda, korisniku objekta JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla ovom su vodom dozvolom, u tački 2. dispozitiva rješenja, propisani uslovi korištenja objekta. Podnosilac zahtjeva, kao korisnik dispozitiva rješenja, propisani uslovi korištenja objekta. Podnosilac zahtjeva, kao korisnik objekta obavezan je pridržavati se navedenih uslova, u skladu sa članovima 48., 64. i 66.,

- Dostaviti:
- JKP "Vodovod i Kanalizacija" Tuzla
 - ul. 2. Oktobra 1., 75000 Tuzla,
 - AVP Sava, ISV, Vodna knjiga,
 - Sektor 50,
 - Sektor 40, arhiva,
 - Oglasna ploča

Haris Ališehović, dipl.ing.grad.

**Po ovlaštenju
Rukovodilac Sektora za izdavanje vodnih akata**

Voditelj postupka:
mr.sc. Selma Merdan, dipl.inž.geol.

Protiv ovog rješenja se može uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana prijema Rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno, usmeno na zapisnik ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM administrativne takse prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Uputa o pravnom lijeku

116. Zakona o vodama i članovima 13. i 14. Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata. Konstatuje se da je podnosilac zahtjeva JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za zahvat vode na izvorštu "Stupari", općina Kladanj iz 4 (četiri) vodozahvatna objekata u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina vode za piće stanovništva i privrede koje se vođom snabdijeva putem javnog vodovodnog sistema, na području Gradova Tuzla, Lukavac i Zivinice, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 70 skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksamama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13). Podnosilac zahtjeva je uplatio i posebne troškova koji su nastali u toku vodenja upravnog postupka, u skladu sa članom 127. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/06) i članova 4. do 7. Pravilnika Agencije o naknadi posebnih troškova u postupku izdavanja vodnog akta, prema Zaključku ove Agencije broj UP-1/21-3-40-267-5/22 od 28.06.2022. godine.