



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-444; 726-400
fax. +387 33 726-423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-021-3/22**
Datum: **23.02.2022. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica „UMAX“ d.o.o. Sarajevo za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije benzinske pumpne stanice sa samouslužnom autopraonicom „UMAX“ d.o.o. Sarajevo – P.J. Vogošća, na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 49/99), donosi

RJEŠENJE **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu „UMAX“ d.o.o. Sarajevo daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije benzinske pumpne stanice sa samouslužnom autopraonicom „UMAX“ d.o.o. Sarajevo - Poslovna jedinica Vogošća, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1097/1, 1171/1 i 2376/15 K.O. Vogošća.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene projektne i druge dokumentacije, izvršenog uviđaja na objektu i pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa urađenom investiciono tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole.
 - 3.2. Skladištenje nafte i naftnih derivata vršiti u dvoplašnim čeličnim podzemnim rezervoarima ukupne zapremine $V=200 \text{ m}^3$ sa pripadajućom armaturom za rukovanje, praćenje i sigurnost rada.
 - 3.3. Korisnik objekta je obavezan redovno vršiti kontrolu međuplašnog prostora rezervoara, njihovo čišćenje kao i kontrolu rada.
 - 3.4. Korisnik poslovnog objekta za sve vrijeme trajanja ove vodne dozvole, mora obezbjediti da se oborinske onečišćene vode sa lokacije predmetne benzinske pumpe i tehnološke otpadne vode iz samouslužne autopraonice nesmetano sakupljaju i odvođe do ugrađenih separatora ulja i naftnih derivata, a zatim preko okna za monitoring ispuštaju u rijeku Vogošću.
 - 3.5. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okna za monitoring u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20, 96/20). Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.Izvrještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija

- ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10, 14/13, 26/14, 23/17 i 41/20).
- 3.6. Da se poduzmu sve potrebne mjere kojima bi se obezbijedilo da prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent, zadovolje granične vrijednosti emisije definisane članom 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20, 96/20).
 - 3.7. Korisnik poslovnog objekta je obavezan da izgrađene objekte, a čija svrha je odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda, redovno održava i koristi na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost, kako bi se zadovoljio propisani kvalitet efluenta.
 - 3.8. Prikupljanje, odvoz i konačno zbrinjavanje opasnog otpada sa lokacije predmetne benzinske pumpe sa pratećim sadržajima može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema sklopljenom ugovoru.
 - 3.9. Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja separatora ulja i masti, izdvojenim naftnim derivatima i talogu iz taložnika i separatora ulja i masti.
 - 3.10. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (materijal za upijanje: piljevina, prikladni adsorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
 - 3.11. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i opasni otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu **opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada** („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), **Prilog 1. Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.**
 5. U **periodu** važenja **ove** vodne dozvole, pravno **lice**, odnosno korisnik objekta „UMAX“ d.o.o. Sarajevo, je dužan **provoditi** sve mjere i aktivnosti **propisane istom**.
 6. Ukoliko **radom** predmetnog objekta **dođe** do promjene režima **površinskih** ili **podzemnih** voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik **vodne** dozvole je obavezan uzroke štete **otkloniti**, a **nastalu** štetu nadoknaditi.
 7. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se **prenositi** na **treća** lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
 8. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
 9. Prije isteka važnosti ove vodne dozvole, Investitor, odnosno korisnik objekta je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.

Obrazloženje

Pravno lice „UMAX“ d.o.o. Sarajevo se pismenim putem obratio ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent sa lokacije benzinske pumpne stanice sa samouslužnom autopraonicom „UMAX“ d.o.o. Sarajevo - Poslovna jedinica Vogošća, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1097/1, 1171/1 i 2376/15 K.O. Vogošća..

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-20-004299 od 06.01.2021 godine izdata od Općinskog suda u Sarajevu;
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji donesenog od strane Porezne uprave – Kantonalni ured Sarajevo, 24.07.2013. godine;
- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli doneseno od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, broj: UP-I/25-3-40-096-3/17 od 13.03.2017. godine;
- Kopija Rješenja o odobrenju za upotrebu broj: 05-23-4947/13/12 od 25.12.2013 donesenog od strane Službe za urbanizam, prostorno planiranje, građenje, imovinsko-pravne i stambene poslove Općine Vogošća;
- Zapisnik o uzorkovanju otpadnih voda sa benzinske pumpe „UMAX“ d.o.o. Sarajevo – P.J Vogošća, urađen od strane „INSPEKT-RGH“ d.o.o. Sarajevo, februar 2022. godine;
- Operativni plan mjera u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja, urađen od strane „INSPEKT-RGH“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2021. godine;
- Projekat izvedenog stanja vodovoda i kanalizacije za objekat pumpne stanice i autopraonice – broj: 10-086/19 urađen od strane „ENCOS“ d.o.o. Sarajevo, novembar 2019 godine;
- Dokaz o uplati upravne pristojbe i administrativna taksa na zahtjev.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa odredbama člana 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19, 41/20) izvršen je obilazak predmetne lokacije i tom prilikom je sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-021-2/22 od 17.02.2022. godine i konstatovano slijedeće: Benzinska pumpa sa samouslužnom autopraonicom „UMAX“ locirana je na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1097/1, 1171/1 i 2376/15 K.O. Vogošća.

U sklopu objekta su smješteni slijedeći sadržaji: autopraonica, kancelarija, trgovina, sanitarni čvor, nadstrešnica sa istočistima, rezervoari za gorivo, parking i manipulativni prostor.

Tehnološke otpadne vode i onečišćene oborinske vode koje nastaju na predmetnoj lokaciji se prikupljaju putem linijskih slivnih rešetki i slivnika te kanalizacionim cijevima vode do tipskog separatora ulja i naftnih derivata, a zatim prečišćene vode se preko okna za monitoring ispuštaju u rijeku Vogošću.

Skladištenje nafte i naftnih derivata se vrši u dvoplašnim čeličnim podzemnim rezervoarima ukupne zapremine $V = 200 \text{ m}^3$.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja propisani uslovi u skladu sa odredbama članova 53. i 116. Zakona o vodama, člana 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i

čuvanja vodnih akata i odredbama člana 3. tačka s) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Tačkom 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.


Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka: Meho Čaušević, Bsc.ing.građ.

Prilog:

- Operativni plan mjera u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja, urađen od strane „INSPEKT-RGH“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2021. godine.
- Projekat izvedenog stanja vodovoda i kanalizacije za objekat pumpe stanice i autopraonice – broj: 10-086/19 urađen od strane „ENCOS“ d.o.o. Sarajevo, novembar 2019 godine.

Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

- «UMAX» d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanjska br. 81 Vogošća (sa prilogom)
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava