



Adresa: **Ul. H. Čemerlića 39a**  
71000 Sarajevo  
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726-444; 726-400  
fax. +387 33 726-423  
e – mail: [info@voda.ba](mailto:info@voda.ba)

Broj: **UP-1/21-3-40-523-7/25**

Datum: **29.01.2026. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica «BINGO PETROL» d.o.o. Tuzla za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda sa lokacije benzinske stanice sa pratećim sadržajima «BINGO PETROL» - PJ 3 Hadžići, izgrađene u ulici Industrijska 21, općina Hadžići, Kanton Sarajevo, na osnovu člana 109. stav (1) Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 48/99 i 61/22), donosi

### **RJEŠENJE** **o vodnoj dozvoli**

1. Pravnom licu «BINGO PETROL» d.o.o. Tuzla daje se vodna dozvola za ispuštanje oborinskih onečišćenih otpadnih voda sa lokacije benzinske stanice sa pratećim sadržajima «BINGO PETROL» - PJ 3 Hadžići, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 152/1 K.O. Hadžići, općina Hadžići, Kanton Sarajevo.
2. Ova vodna dozvola ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog pregledom dostavljene projektne i druge dokumentacije, izvršenog uviđaja na objektu i pod sljedećim uslovima:
  - 3.1. Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa urađenom investiciono - tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje ove vodne dozvole.
  - 3.2. Skladištenje nafte i naftnih derivata vršiti u dvoplašnim čeličnim podzemnim rezervoarima ukupne zapremine  $V=300 \text{ m}^3$ , kao i skladištenje LPG-a u nadzemnom rezervoaru zapremine  $5 \text{ m}^3$ .
  - 3.3. Skladištenje i pretakanje nafte i naftnih derivata kao i ispitivanje ispravnosti i propusnosti rezervoara za skladištenje goriva vršiti u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH br. 52/14) i propisima iz ove oblasti, a na način da se spriječi dospijevanje nafte i naftnih derivata u podzemne i površinske vode.
  - 3.4. Da se oborinske onečišćene vode sa platoa oko istakališta, saobraćajnih i manipulativnih površina nesmetano prikupljaju sistemom slivnih rešetki i kanalizacione mreže te odvede do objekta za tretman otpadnih voda (tipski separator nafte i naftnih derivata), a zatim preko okna za monitoring priključe na kolektor oborinske kanalizacije, prema saglasnosti JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići.
  - 3.5. Korisnik poslovnog objekta je obavezan da izgrađene objekte, a čija svrha je odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda, redovno održava i koristi na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost, kako bi se zadovoljio propisani kvalitet efluenta.
  - 3.6. Korisnik objekta je dužan, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlaštenja («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 i 41/20), vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda,

uzimanjem uzorka efluenta iz dva kontrolnog okna, u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20, 96/20 i 1/24).

- 3.7. Prečišćena otpadna voda mora ostati u maksimalno dopuštenim granicama definiranim Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20, 96/20 i 1/24).
- 3.8. Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja nafte i naftnih derivata, kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (materijal za upijanje: piljevina, prikladni adsorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.).
- 3.9. Sadržaj (mulj) iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i opasni otpad ne smije se odlagati na česticu «vodno dobro», odnosno u vodotoke i na njegove obale.
4. Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan voditi propisne evidencije, te nadležnim organima dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16), Poglavlje V – Određivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja voda te prema dostavljenim obrascima izvršavati u cjelosti i u propisanim rokovima obavezu plaćanja vodnih naknada.
5. U periodu važenja ove vodne dozvole korisnik predmetnog objekta je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do promjene režima površinskih ili podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik vodne dozvole je obavezan uzroke štete otkloniti, a nastalu štetu nadoknaditi.
7. Ukoliko uslijed štetnog djelovanja voda nastalog zbog neizgrađenosti ili nedovoljne osposobljenosti (zaštitnih) vodnih objekata dođe do nastanka štete na lokalitetu i objektima obuhvaćenim ovom vodnom dozvolom, korisnik zaštitnih vodnih objekata nije odgovoran za nastale štete.
8. Prava stečena po ovoj vodnoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
9. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav (1) Zakona o vodama se daje s rokom važenja od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti ovog rješenja.
10. Prije isteka važnosti ove vodne dozvole, vlasnik, odnosno korisnik objekta je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
11. Ovo rješenje može se izmijeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Pravno lice «BINGO PETROL» d.o.o. Tuzla se pismenim putem obratio ovoj Agenciji sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije benzinske stanice sa pratećim sadržajima «BINGO PETROL» - PJ 3 Hadžići, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 152/1 K.O. Hadžići, općina Hadžići, Kanton Sarajevo.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjereni kopiji rješenja o izmjenama podataka u sudski registar Općinskog suda u Tuzli, kod subjekta upisa «BINGO PETROL» d.o.o. Tuzla, broj: 032-0-Reg-25-001850 od 15.12.2025. godine;

- Ovjereni kopija uvjerenja o poreznoj registraciji poreznog obveznika «BINGO PETROL» d.o.o. Tuzla, izdatog od strane Porezne uprave FBiH – Kantonalni porezni ured Tuzla, dana 23.11.2022. godine;
- Kopija Rješenja o urbanističkoj saglasnosti izdatog od strane Sekretarijata za opću upravu i finansije Općine Hadžići, broj: Up/1-br.03/1-364-78/98 dana 21.05.1998. godine;
- Kopija Rješenja o odobrenju za građenje benzinske pumpe u Hadžićima, izdatog od strane Službe za prostorno uređenje, stambene i komunalne poslove, imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar općine Hadžići, broj: Up/1-03/1-360-12/98 dana 25.08.1998. godine;
- Kopija rješenja o odobrenju za upotrebu benzinske pumpe, izdatog od strane Službe za prostorno uređenje, stambene i komunalne poslove, imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar općine Hadžići, broj: Up/1-broj 03/1-360-15/98 dana 03.01.1999. godine;
- Kopija načelne saglasnosti za priključenje objekta na vodovodni i kanalizacioni sistem, data od strane JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, broj: 5908-II-05-2/25 dana 29.12.2025. godine;
- Kopija izmjenjenog Rješenja o vodnoj dozvoli donesenog od strane Agencije za vodno područje rijeke Save broj: UP-I/25-3-40-498-6/19 dana 27.07.2023. godine;
- Kopija - Operativni plan u slučaju incidentnih zagađenja na vodama i obalnom vodnom zemljištu, urađen od strane TQM d.o.o. Tuzla, novembar 2024. godine;
- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda benzinske pumpe «BINGO PETROL» d.o.o. Tuzla - PJ 3 BP Hadžići, novembar 2025. godine;
- Kopija transportnog lista o čišćenju separatora, odvozu i zbrinjavanju zauljene vode i taloga, dat od strane KEMEKO-BH d.o.o. Tuzla dana 17.04.2025.
- Investiciono – tehnička dokumentacija, Glavni projekat vanjskih hidrotehničkih instalacija benzinske pumpe, urađen od strane „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo, juni 2010. godine (na uvid);
- Dokaz o uplati upravne pristojbe.

Postupajući po podnesenom zahtjevu, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), ovaj organ je pokrenuo upravni postupak, te je dana 16.01.2026. godine izvršen pregled predmetne benzinske stanice sa pratećim sadržajima, o čemu je sačinjen Zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-523-4/25.

Benzinska pumpa sa pratećim sadržajima «BINGO PETROL» d.o.o. Tuzla – PJ 3 Hadžići, izgrađena je na zemljištu označenom kao k.č. broj 152/1 K.O. Hadžići, općina Hadžići, Kanton Sarajevo, u ulici Industrijska 21. Skladištenje nafte i naftnih derivata na predmetnoj lokaciji vrši se u dvoplašnim podzemnim čeličnim rezervoarima ukupne zapremine  $V=300 \text{ m}^3$ , kao i skladištenje LPG-a u nadzemnom čeličnom rezervoaru zapremine  $5.0 \text{ m}^3$ .

Prikupljanje oborinskih onečišćenih voda sa lokacije benzinske stanice vrši se sistemom izgrađenih slivnika sa slivnom rešetkom koje se internom kanalizacionom mrežom odvode na tretman u tipski separator ulja i naftnih derivata, a zatim preko okna za monitoring priključuje se na kolektor oborinske kanalizacije. Predmetna benzinska stanica se nalazi u II vodozaštitnoj zoni izvorišta Garovci, kojim upravlja JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, te je potrebno rezervoare za skladištenje nafte i naftnih derivata održavati tehnički ispravnim i nepropusnim.

Na osnovu pregleda projektne dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i uviđaja izvršenog na predmetnom lokalitetu, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog objekta i aktivnosti na stanje voda i prava na vode dodijeljena drugim korisnicima, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom u tački 3. dispozitiva Rješenja, propisani uslovi kojih se dužan pridržavati pri korištenju objekta, u skladu sa Zakonom o vodama, Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i

sisteme javne kanalizacije i Pravilnikom o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata.

Tačka 4. dispozitiva rješenja je propisana u skladu sa tačkama 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa predmetne lokacije, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je na ime izdavanja ovog vodnog akta izvršio uplatu pristojbe iz tar. broj 43. Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).


### **Uputa o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka: Aida Bezdob, dipl.ing.građ.

Po ovlaštenju  
Rukovodilac sektora za izdavanje vodnih akata

  
Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

### **Dostaviti:**

- «BINGO PETROL» d.o.o. Tuzla, Bosanska poljana bb, 75000 Tuzla
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40, arhiva
- Oglasna ploča AVP Sava